



**Município de Terra de Areia**  
90256660000120  
Rua Tancredo Neves 500,  
TERRA DE AREIA / RS - 95535-000  
(51)36661285

### Requerimento

Processo: 2021/4153  
Data de Entrada: 12/08/2021

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  
Dígito verificador: 1988

Solicitante: 568 - ELETRO STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
CPF / CNPJ: 88.250.766/0001-75      Identidade:  
Fone Residencial:      Fone Comercial: (51)33429310  
Fax:      Fone Celular:  
Email: eletrostar1982@terra.com.br

Endereço: AV CEARA, BAIRRO: SAO GERALDO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: PORTO ALEGRE

Número: 1363  
CEP: 90240-511  
Estado : RS

Setor Destino: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Descrição: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PP Nº 028/2021, CFE. ANEXO.

N. Termos  
P. Deferimento  
TERRA DE AREIA, 12 de agosto de 2021

ELETRO STAR COMERCIO E  
REPRESENTAÇÕES LTDA.



Zimbra

licitacoes@terradeareia.rs.gov.br

**[SPAM]Re: AVISO DE LICITAÇÃO-ERROS NO EDITAL(necessário retificação)**

**De :** ELETRO-STAR  
<eletrostar1982@terra.com.br>

Qui, 12 de ago de 2021 15:24

**Assunto :** [SPAM]Re: AVISO DE LICITAÇÃO-ERROS  
NO EDITAL(necessário retificação)

**Para :** Licitacoes Terra de Areia  
<licitacoes@terradeareia.rs.gov.br>

**Responder para :** eletrostar1982@terra.com.br

Boa tarde!!

Estavamos começando a trabalhar em nossa proposta da licitação Pregão Presencial nº 028/2021 e, nas características dos produtos possuem diversos erros de especificação que tornam IMPOSSÍVEL cotar materiais requeridos.

Itens 32-33-52 vocês pedem selo do Inmetro e Procel. Porém luminárias e relés NÃO POSSUEM esse tipo de certificação.

Nos itens 34-35-36 a Prefeitura coloca exatamente as mesmas características nas 3 potências de luminárias de led, POREM, cada luminária possui seu Fluxo Luminoso distinto(e para todos foi colocado o mesmo). Isso faz com que fique impossível de atender o fluxo luminoso pedido em 2 dos itens(34 e 36). Além do mais, é indispensável informar para qual tipo de braço será usada a luminária(como consta nos itens 32 e 33) e isso não foi feito. Fazendo com que a Prefeitura venha a adquirir produto que, provavelmente, não podera ser usado.

Nos itens 44-45 existem erros de digitação(provavelmente) que farão com que a Prefeitura adquira lâmpadas de uma qualidade bem inferior ao padrão(baixa qualidade mesmo), pois pedem, respectivamente, vida útil das lampadas 3.200 e 2.800 horas, quando o correto seriam 32.000 horas e 28.000 horas.

Noss intuito é, apenas, para que façam a correta especificação dos mesmos, vindo a adquirir produtos de qualidade e existentes no mercado.

qualquer dúvida, estamos à disposição.

Daniel Azambuja de Freitas  
Sócio-Gerente  
ELETRO-STAR COM. E REPRES. LTDA  
**Desde 1982 iluminando o Rio Grande**  
Av. Ceará, 1363 - Porto Alegre/RS  
(51) 3342.9310/3342.9885

Em Sex 06/08/21 11:08, Licitacoes Terra de Areia  
licitacoes@terradeareia.rs.gov.br escreveu: