



Quadro de carga

Circuito	Tomada			Iluminação		TOTAL	FIO	PROTEÇÃO
	100W	300W	5.000W	100W	2x32W			
1		5		3		1.800W	#2,5mm	16A
2		4		7		1.900W	#2,5mm	16A
3			1			2.500W	#6,0mm	32A
4			1			2.500W	#6,0mm	32A
5		5		5		2.000W	#2,5mm	16A
TOTAL GERAL						28.600W	#10,0mm	
CARGA MÁXIMA						28,60KW = 35,79KVA		

Legenda:

- Interrup. Duplo c/tomada
- Interrup. Simples c/tomada
- Tomada Média
- Tomada Baixa
- Tomada Alta
- Lâmpada Incandescente
- Lâmpada Fluorescente
- Interruptor

VEM DA REDE EXISTENTE

ELÉTRICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA / RS

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESF II - COHAB

End.: Rua Inácio Justino, Q300, L01 - T. de Areia / RS

UNIDADE: m

Área: 123,20 m²

03/08/2022

ESC.: 1/75

Eng. André Luís Abitante
CREA RS 125.460